

正本

# 检测报告

## Testing Report

山中检字(2024)第DY117-b-019号



项目名称: 季度检测项目

委托单位: 东营齐润化工有限公司

检测类别: 委托检测

报告日期: 2024.05.31

山东中泽环境检测有限公司  
Shandong Zhong Ze Environmental Testing



## 检测报告

山中检字(2024)第DY117-b-019号

第1页 共2页

项目名称	季度检测项目		
委托单位	东营齐润化工有限公司	采样地点	东营齐润化工有限公司
样品类别	地下水	样品描述	均无色、无味、透明
采、送样人员	逯晨晓、尚凯冬、周晨阳、李振宇	分析人员	吕玟璇
采样日期	2024.05.28、2024.05.30	分析日期	2024.05.28-2024.05.30

## 一、仪器设备基本情况

表1 主要仪器设备基本情况一览表

仪器设备	型号	仪器编号
气相色谱-质谱联用仪	7820A-5977B	201、245

## 二、检测依据及结果

## 2.1 检测依据

表2 检测方法依据一览表

项目名称	方法依据	分析方法	检出限
甲基叔丁基醚	GB/T 5750.8-2023	生活饮用水标准检验方法 第8部分:有机物指标 附录A	1.3 $\mu$ g/L

## 2.2 地下水检测结果

表3 地下水检测结果一览表

采样日期	检测点位	检测项目及结果
		甲基叔丁基醚( $\mu$ g/L)
2024.05.28	1#	ND
2024.05.30	2#	ND
2024.05.28	3#	ND
2024.05.28	4#	ND
2024.05.30	5#	ND
2024.05.28	6#	ND
2024.05.30	7#	ND

备注:“ND”表示低于方法检出限。

# 检测报告

山中检字(2024)第DY117-b-019号

第2页 共2页

## 三、质控措施及结果

### 3.1 质控措施

- 1.本次检测地下水,对于检测项目采用相应采样和检测标准及方法。
- 2.本次检测所用分析仪器全部经计量检定部门检定合格,并在有效使用期内。
- 3.本次检测采用的具体质量控制措施有空白质控。



### 3.2 质控结果

#### 1.空白样质控

采样日期	类型	项目	单位	结果	判定
2024.05.28	全程序空白	甲基叔丁基醚	μg/L	ND	满意
2024.05.30	全程序空白	甲基叔丁基醚	μg/L	ND	满意

备注:“ND”表示低于方法检出限。


\*\*\*\*\* 报告结束 \*\*\*\*\*

编制人:  审核人: 

授权签字人: 

签发日期: 2024.05.31

(检验检测专用章)



# 报告说明

- 1.报告无本公司检验检测专用章、骑缝章无效。
- 2.报告无编制人、审核人、授权签字人签名无效。
- 3.报告涂改、错页、缺页无效。
- 4.未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。
- 5.本公司对委托现场检测结果的准确性负责，但对因委托方提供的与检测项目有关的参数有误导导致结果不可用或有误的情况，概不负责。
- 6.本公司仅对委托方送样检测中所送样品检测结果的准确性负责，不对样品来源负责，委托方对所提供的样品及有关信息的真实性负责。
- 7.对检测报告若有异议，应于收报告之日起十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
- 8.加盖CMA章的检验检测报告，其数据、结果具有证明效力；不加盖CMA章的检验检测报告，仅供委托方内部科研、教学、调查等活动，不具有对社会的证明作用。

单位名称：山东中泽环境检测有限公司

通讯地址：山东省东营市东营区西三路 217 号东营市胜利大学生创业园

6 号楼

邮 编：257000

联系电话：0546-7787870

电子邮箱：zhongzejiance@163.com